

MAÎTRE D'OUVRAGE



SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU GARDON

11, place du 8 mai 1945

30900 Nîmes

CREATION DE LA MAISON DU GRAND SITE DES GORGES DU GARDON

Rue de la Pente

30 190 SAINTE ANASTASIE

Section : AW - Parcelle n° 414, 415

IMAGO ARCHITECTURE

BARRAL BORREL & PIGHIN architectes DPLG

61, rue des Tilleuls 30900 NÎMES
Tél. 04 66 23 14 76 Fax. 04 66 62 92 12
MB 06 77 12 49 99 JFP 06 03 13 66 39

ECONOMISTE

Agence JP. POISSONNIER

Forum - Bâtiment E
32, rue Mallet Stevens 30900 NÎMES
Tél. 04 66 29 21 45 Fax. 04 66 29 21 24

BUREAU D'ETUDES HQE

CSD INGENIERIES - Mlle. GUERGEN

Les Tannes Basses - 2, rue de la Syrah
30800 CLERMONT L'HERAULT
Tél. 04 67 88 92 10 Fax. 04 99 91 41 36

BUREAU D'ETUDES FLUIDES

BET EREN INGENIERIE - M. LAPIERRE

Imm. Le Polygone Bât A Sud Plan de Perbos
1950, av. du Maréchal Juin CS93031 30908 NÎMES cedex 2
Tél. 04 66 29 22 88 Fax. 04 66 29 22 67

BUREAU D'ETUDES STRUCTURES

BET VIAL - M. AUDIBRAND

L'Arche Bôtti - 115, allée Norbert Wiener
30000 NÎMES
Tél. 04 66 38 10 29 Fax. 04 66 38 30 56

COORDONNATEUR S.S.I.

DEKRA SYSTEMES - Agence AKSSION

M. MILLASSEAU
725, rue Louis Lépine - Le Millénaire - 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 82 18 13 Fax. 04 67 22 47 05

PERMIS DE CONSTRUIRE

16 déc. 2010

Notice d'Accessibilité

PC39

Imago
architecture
BARRAL BORREL & PIGHIN
61, rue des Tilleuls, 30900 Nîmes
Email : imago.archi@orange.fr
Tél. 06 77 12 49 99 - 06 03 13 66 39 Fax 04 66 23 14 76
SARL d'architecture Imago - 30900 Nîmes
SIRET 492 231 55 0001 - APE 7411Z

Dates	Modifications



NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (neufs et existants)

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans les conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. L'obligation d'accessibilité est une obligation de résultat. Il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'installation.

Textes de référence :

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 – articles 41 à 43 et 51 « volet accessibilité »
- décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 – cadre bâti « ERP – IOP – BHC et MI »
- décret n° 2007-1327 et arrêté du 11 septembre 2007 – dossier spécifique « accessibilité des ERP et IOP »
- décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 - « modification des CCDSA »
- arrêté du 1er août 2006 – ERP et IOP « neufs »
- arrêté du 21 mars 2007 – ERP et IOP « existants »
- arrêté du 22 mars 2007 – attestation de travaux accessibilité « ERP et IOP »

COMPOSITION DU DOSSIER ACCESSIBILITE (PC 39)

- Plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur

du ou des bâtiments constituant l'établissement.

- Plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de

stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Dans les bâtiments existants, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

- La présente notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

- a – les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
- b – la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- c – le traitement acoustique des espaces ;
- d – le dispositif d'éclairage des parties communes.

Etablissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

1 - DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom ou dénomination : MAISON DU GRAND SITE DES GORGES DU GARDON

Adresse : Rue de la Pente

30 190 SAINTE ANASTASIE

Nature de l'activité :

Le Maître d'Ouvrage désire développer ses missions de préservation, de valorisation et d'animation du site naturel, il souhaite aujourd'hui pouvoir accueillir le public et les différents partenaires dans des conditions optimales.

Nature des travaux :

Création de la Maison du Grand Site des Gorges du Gardon (restructuration et extension-surélévation d'un bâtiment existant) à Sainte Anastasie.

2 - DECLARANT ET INTERVENANT

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination : SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU GARDON

11, place du 8 mai 1945

30900 NÎMES

MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination : IMAGO ARCHITECTURE architecte mandataire

61, rue des Tilleuls

30900 Nîmes

Téléphone : 04 66 23 14 76

3 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL

CONSTRUCTION NEUVE

EXTENSION

MODIFICATION
CONSTRUCTION EXISTANTE

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

Le présent projet est porté par le Syndicat Mixte d'Aménagement, de Protection, de Mise en Valeur du Massif et des Gorges du Gardon, qui a pour objectif la réalisation, sur la commune de Sainte-Anastasie, une Maison du Grand Site des Gorges du Gardon.

La parcelle d'implantation de la future Maison du Grand Site est située au cœur du hameau de Russan sur la commune de Sainte-Anastasie. L'équipement se déploiera dans une maison de village typique dans laquelle le Syndicat Mixte a aujourd'hui installé ses bureaux.

Le Niveau RdCh comprend les espaces d'Accueil et de Muséographie.

Le Niveau R+1 comprend les Espaces Pédagogiques et Polyvalents, le logement des stagiaires ainsi que des bureaux.

Le Niveau R+2 ne comprend que des bureaux.

Nombre de personnes accueillies

Etage	Personnel	Public	Désignation (bureau, habitation, etc.)
Sous-sol			
RdC	1	5 + 45 + 5	Accueil + Espace Muséographique + Dégustation
Etage 1	3	30 + 20	Atelier Pédagogique + Salle Polyvalente
Etage 2	17	0	Bureaux
TOTAL	21	105	CATEGORIE ETABLISSEMENT : 5° catégorie Type : L, W, Y, N, R.

Prescriptions réglementaires		Engagement du Maître d'Ouvrage			
Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles NR : Non respect SO : Sans objet		O	N	SO	Observations
1 Généralités bâtiments neufs et bâtiments existants					
Appréciation de synthèse sur le respect de l'accessibilité					
2 Cheminements extérieurs					
Généralités		O	N	SO	Observations
▪ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accès par la rue de la Pente
▪ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le cheminement accessible présentera un contraste visuel et tactile (texture de sol et couleur) par rapport à son environnement.
▪ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Largeur ≥ 1,40 m	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Largeur ≥ 1,20 m	Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rétrécissements ponctuels compris entre 0,90 & 1,20 m	Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 %	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 3 %	Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pentes					
▪ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Pente ≤ 4 %		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente ≤ 5 %		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pente 5%
▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 5 et 10 % sur 2 m maxi		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Pente > 10 % : interdite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente > 12 % : interdite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un palier de repos est prévu en haut et en bas de la rampe d'accès au bâtiment.
▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 %		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caractéristiques des paliers de repos					
▪ 1,20 m x 1,40 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Paliers horizontaux au dévers près		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Seuils et ressauts					
▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Arrondis ou chanfreinés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aménagement de ressauts successifs $\geq 2,50$ m et séparés par des paliers de repos est toléré Bâtiments existants 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de ressauts successifs dans une pente 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Le cheminement accessible présentera un contraste visuel et tactile (texture de sol et couleur) par rapport à son environnement.
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emplacements 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensions : \varnothing 1,50 m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre de porte			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emplacements par rapport à la porte 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace d'usage			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Devant chaque équipement ou aménagement 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Trous en sol : \varnothing ou largeur ≤ 2 cm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cheminement libre de tout obstacle			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauteur libre $\geq 2,20$ m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40$ m à moins de 0,90 m du cheminement		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Protection des espaces sous escaliers		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Volée d'escalier de 3 marches ou plus :			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hauteur = 13cm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giron des marches ≥ 28 cm 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Giron = 30cm
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mains courantes : 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o De chaque côté 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Continue rigide et facilement préhensible 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Dépassement des premières et dernières marches de chaque volée 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1^{ère} et la dernière marche 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nez de marche : 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o De couleur contrastée 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Non glissant 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> o Sans débord excessif 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Volée d'escalier de moins de 3 marches :			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Nez des marches :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
○ De couleur contrastée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
○ Non glissant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
○ Sans débord excessif	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

3 Places de stationnement		
2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 place de stationnement adaptée sur site; les autres places de stationnement étant réservées sur un terrain à proximité.
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment Bâtiments neufs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Elle est aménagée à proximité de l'entrée principale de l'établissement
<i>La localisation à proximité de l'entrée du bâtiment ne s'impose pas pour les places adaptées existantes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte		
▪ Largeur ≥ 3,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Espace horizontal au dévers de 2 % près Bâtiments neufs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Espace horizontal au dévers de 3 % près <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Raccordement au cheminement d'accès :		
○ Ressaut ≤ 2 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
○ Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
○ Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes :		Aucun contrôle d'accès n'est fait au niveau du portail d'accès public.
○ Bornes visibles directement du poste de contrôle	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
ou		
○ Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
○ Et visiophonie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Sortie en fauteuil des places aménagées en box	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Repérage horizontal et vertical des places		
▪ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Une signalisation sera mise en place à l'entrée du site, à proximité de la place de stationnement adaptée.
Signalisation des croisements véhicules / piétons :	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
○ Eveil de vigilance des piétons	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
○ Signalisation vers les conducteurs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

4 Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Etablissement et aux locaux ouverts au public		
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Entrée principale facilement repérable		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L'entrée à l'établissement sera facilement repérable grâce à son accès unique en contre-bas de l'accès rue.
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L'espace de manœuvre devant la porte d'accès d'entrée est au minimum de 1,50m.
Dispositif d'accès au bâtiment :			
	▪ Facilement repérable	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Signal sonore et visuel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Système de communication et dispositif de commande manuelle :			
	▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Contrôle d'accès et de sortie :			
	▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Visualisation directe du visiteur par le personnel d'accueil dès l'extérieur.
Ou			
	▪ Visiophone	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	En l'absence d'un personnel à l'accueil, report d'un visiophone au Secrétariat.
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5 Circulations intérieures horizontales			
Largeur $\geq 1,40$ m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Largeur générale des circulations 1,50m.
Rétrécissement ponctuels $\geq 1,20$ m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 cm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Pentes :			
	▪ Pente ≤ 4 %	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pente ≤ 5 %	Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 5 et 10 % sur 2 m maxi	Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pente entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi	Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Pente > 10 % : interdite	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pente > 12 % : interdite	Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %	Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 5 %	Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Caractéristiques des paliers de repos			
	▪ 1,20 m x 1,40 m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Paliers horizontaux au dévers près		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Seuils et ressauts			
	▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ Arrondis ou chanfreinés		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	▪ « Pas d'âne » interdits		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Espace de manœuvre de porte			
	▪ Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace d'usage			
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cheminement libre de tout obstacle		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Protection des espaces sous escaliers		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	La sous-face de l'escalier est inaccessible au public.
Marches isolées :			
	▪ Si trois marches ou plus :		
	○ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hauteur des marches = 0,16 m
	○ Giron des marches ≥ 28 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Giron = 0,28m
	○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Non glissant	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Sans débord excessif	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Mains courantes :		
	- De chaque côté		
	- Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Continue rigide et facilement préhensible	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Si moins de 3 marches :		
	○ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	○ Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Non glissant	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	- Sans débord excessif <i>sauf pour les Bâtiments existants</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

6 Circulations intérieures verticales			
Obligation d'ascenseur		Bâtiments neufs	

▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d'enseignement)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Obligation d'ascenseur <i>Modalités particulières lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</i>			
Bâtiments existants			
▪ ERP 5 ^{ème} catégorie reçoit 100 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ ERP 5 ^{ème} catégorie reçoit moins de 100 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement			
▪ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m		Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
▪ Largeur entre mains courantes $\geq 1,00$ m <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u>		Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			La largeur entre mains courantes $\geq 1,30$ m.
▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm		Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur des marches ≤ 17 cm		Bâtiments existants	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Hauteur des marches = 0,16 m
▪ Giron des marches ≥ 28 cm			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Giron = 0,30m
▪ Mains courantes :			
	o De chaque côté		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Une seule main courante si la seconde main courante réduit le passage à une largeur inférieure à 1 m	Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Continue rigide et facilement préhensible		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
▪ Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1 ^{ère} et la dernière marche			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
▪ Nez de marches :			
	o De couleur contrastée		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Non glissant		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	o Sans débord excessif		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6 Circulations intérieures verticales			
Ascenseurs			
▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite			Pas d'appareils élévateurs
▪ Dérogation obtenue		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Conforme aux normes le concernant		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/> D'usage permanent	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques		
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Mains courantes accompagnant le mouvement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Aucune disposition n'est exigée concernant le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

8 Revêtements de sols, murs et plafonds			
Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds :		Revêtement de sol béton ciré pour les zones accessibles au public en RdCh.; sols souples aux étages.	
		Revêtement de sol dur pour les zones techniques et sanitaires.	
		Matériaux non réfléchissants.	
		Cloisons divisaires des pièces sèches à ossature métallique et feuilles de plâtre vissées en 98 mm d'épaisseur.	
Tapis			
	▪ Dureté suffisante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Pas de ressaut > 2 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration			
	▪ Conforme à la réglementation en vigueur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Faux-plafonds acoustiques et plafonds suspendus en feuilles de plâtre lisse.
Ou	▪ Aire d'absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

9 Portes, portiques et sas		
Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Largeur des portes principales et des portiques		
<input type="checkbox"/> 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes Bâtiments neufs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
0,80 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes <u>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment</u> Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Poignées des portes :			
<input type="checkbox"/>	Facilement préhensibles	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés). <p style="text-align: right;"><i>Sauf pour les bâtiments existants</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Poignée située à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m.
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 Newtons		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Portes vitrées repérables		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Les portes vitrées seront repérables par éléments contrastés.
Portes à ouverture automatique :			
<input type="checkbox"/>	Durée d'ouverture réglable	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Détection des personnes de toutes tailles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

10 Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande			
Si existence d'un point d'accueil :			
<input type="checkbox"/>	Au moins un accessible	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Equipements divers accessibles au public			
<input type="checkbox"/>	Au moins un équipement par type aménagé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :		
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> 0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :		
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Face supérieure ≤ à 0,80 m 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

11 Sanitaires			
Cabinets aménagés			
<input type="checkbox"/>	Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Seuls les niveaux RdCh et R+1 sont accessibles au public.
<input type="checkbox"/>	Aux mêmes emplacements que les autres	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Si séparés H / F = un pour chaque sexe Bâtiments neufs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Si séparés H / F = un accessible directement depuis les circulations communes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants 	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1 lavabo accessible par groupe de lavabos		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour			
<input type="checkbox"/>	Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dimensions : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L'espace de manœuvre est à l'extérieur du sanitaire.
Aménagements intérieurs des cabinets :			
<input type="checkbox"/>	Dispositif permettant de refermer la porte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

▪ Espace d'usage latérale de 0,80 m x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lavabos accessibles		
▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Usage complet en position assis	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

12 Sorties		
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Chaque sortie sera repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée qui ne présentera aucun risque de confusion avec le repérage des sorties de secours.

13 Eclairage		
Valeurs d'éclairement		
▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 100 lux pour les circulations horizontales	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Eblouissement / Reflet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Utilisation de matériaux et revêtements non éblouissants
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L'ensemble des temporisations des éclairages sera muni d'un préavis d'extinction.
Eclairage par détection de présence	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Commandes d'éclairage par détecteurs de présence dans tous les locaux et circulations communes

14 Information et signalisation		
Cheminements extérieurs		
▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Passage piétons	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accès à l'établissement et accueil :		

▪ Repérage des entrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Repérage du système de contrôle d'accès	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accueils sonorisés :		
▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Circulations intérieures		
▪ Eléments structurants du cheminement repérables	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Repérage des parois et portes vitrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Equipements divers		
▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 ^{er} août 2006		
▪ Visibilité (localisation du support, contrastes)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Lisibilité (hauteurs des caractères)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Compréhension (pictogrammes)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

15 Etablissements recevant du public assis

Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Réparties en fonction des différentes catégories de places	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

16 Etablissements comportant des locaux à sommeil

Nombre de chambres adaptées :		
▪ 1 si moins de 21 chambres	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Ou ▪ 1 + 1 par tranche de 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Ou ▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Largeur des portes lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment Bâtiments existants		
▪ 0,90 m pour les chambres adaptées et locaux de services collectifs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ 0,80 m minimum pour les portes des chambres non adaptées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques des chambres adaptées :		
▪ Espace de rotation Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ 0,90 m sur un grand côté du lit seulement Bâtiments existants	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

▪ Espace d'usage devant la penderie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Cabinet de toilette :		
▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débattement de porte et des équipements fixes)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Douche accessible avec barre d'appui	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siphon de sol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Equipements divers utilisables en position « assis »	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Lavabo accessible		
▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Usage complet en position assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Miroir utilisable debout et en position « assis »	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Cabinet d'aisance accessible :		
▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Barre d'appui latérale pour transfert depuis le fauteuil roulant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Pour toutes les chambres :		
▪ 1 prise de courant à proximité du lit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ N° de chambre en relief sur la porte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

17 Etablissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil

Cabines de déshabillage :		
▪ Au moins 1 cabine aménagée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Au même emplacement que les autres cabines	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la cabine	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Cabines séparées H / F si autres cabines séparées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Douches hors locaux à sommeil :		
▪ Au moins 1 douche aménagée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Au même emplacement que les autres douches	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la douche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Douches séparées H / F si autres douches séparées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siphon de sol	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

	▪ Equipements divers utilisables en position assis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
18	Caisses de paiement		
	Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Une caisse adaptée par tranche de 20	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Répartition uniforme des caisses adaptées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Caractéristiques des caisses adaptées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Cheminement d'accès aux caisses adaptées $\geq 0,90$ m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Repérage des caisses adaptées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

a) Le demandeur :

.....

 Fait à Signature
 Le

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....

 Fait à Signature
 Le

Si vous demandez une dérogation continuez page suivante.

Demande de dérogation (en 3 exemplaires)
aux dispositions qui ne peuvent être respectées
dans les Bâtiments neufs

Article R.111.19.6 du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-6

« **En cas d'impossibilité technique** résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, **le préfet peut accorder des dérogations** à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25 ».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

.....
.....
.....

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

.....
.....
.....

Justification de la demande de dérogation :

.....
.....
.....
.....

a) Le demandeur :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

.....
.....
.....

Fait à

Le

Signature

Demande de dérogation (en 3 exemplaires) **aux dispositions qui ne peuvent être respectées** **dans les Bâtiments existants**

Article R.111.19.10 du Code de la Construction et de l'Habitation

Article R.111-19-10

« Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l'article R. 111-19-6 (*ci-contre*), le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des **dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.**

Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 & R. 111-19-25».

Règles auxquelles le demandeur souhaite déroger :

Largeur du lit en 1,40 dans la chambre accessible.

Éléments auxquels la dérogation s'applique :

Dimension des lits dans la chambre accessible du logement.

Justification de la demande de dérogation :

La vocation du logement de fonction est d'héberger des stagiaires, l'hébergement n'est pas prévu pour des couples. Les lits sont prévus superposés.

Une seule des deux chambres de l'unité de vie est accessible avec des lits en 90cm.

a) Le demandeur :

SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU GARDON

11, place du 8 mai 1945

30 900 Nîmes

Fait à ...Nîmes...

Le 17/12/2010

Signature



b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

IMAGO ARCHITECTURE

61, rue des Tilleuls

30 900 Nîmes

Fait à ...Nîmes...

Le 17/12/2010

Signature

